

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА „ЧУРУГ“
БРОЈ : 01-1019-1019
ДАНА : 04.07.2019.
Чуруг, Краља Петра Првог број 1
Тел./факс 021/210-25-72, e mail domcurug21@gmail.com

На основу члана 20., 54 и члана 63. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку у отвореном поступку радова «реконструкција котларнице» за потребе Дома за душевно оболела лица «Чуруг», редни број ЈН 7/19, сачињава

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ- ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности радова «реконструкција котларнице» за потребе Дома за душевно оболела лица «Чуруг», редни број ЈН 7/19

на следећи начин :

заинтересовано лице потенцијалног понуђача доставило је питање дана 03.07.2019.електронским путем - захтев за додатно појашњење конкурсне документације у предметној јавној набавци на следећи начин :

„1.У конкурсној документацији у делу Додатни услови на страни 7.под неопходним техничким капацитетом се тражи да понуђач поседује :

„Сертификат за заваривање EN ISO 3843-2:2006 за израду, монтажу и заваривање котлова за централно грејање и помоћне опреме“

Сматрамо да захтевани услов није у складу са расписаном јавном набавком јер се наведени EN ISO сертификат односи се на безбедан транспорт нафтоводима и продуктовима односно безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска веће од 16 бара,који није предмет ове јавне набавке.Зато тражимо да се овај додатни услов брише из конкурсне документације.

2.У конкурсној документацији у делу Додатни услови на страни 8.под неопходним кадровским капацитетом се тражи да понуђач поседује :

„Најмање 1 дипломираног машинског инжењера са лиценцом европског инжењера заваривања IWE,EWE“

Сматрамо да за обим и врсту радова ову је непримерен тражени услов и да је довољан атест за заваривање заваривача.Тражимо да се сходно измени конкурсна документација.

3.У конкурсној документацији у делу Предмер и предрачун страна 4 под тачком 5

„испорука и монтажа кондензационог котла на гас Noval ultra gas 450 od 450 kw због ограниченог простора за уградњу макс.димензија котла су ширинадужинахвисина 1150x1800x2200“

У котларници се тренутно налазе 2 котла који се замењују једним новим.Сматрамо да димензија котла не може да буде тако стриктно ограничавајући фактор и по члану 10 и 12 Закона о јавним набавкама ,Наручилац је дужан да обезбеди што је могуће вечу конкуренцију и једнакост понуђача.

Овако дефинисан технички услов за гасни котао омогућује да се нуди само један тип гасног котла чиме је Наручилац директно прекршио горе наведена начела ЗЈН.Тражимо да се изврши измена конкурсне документације и да се обезбеди технички цртеж по којем понуђач може да изјави да нуђени котао може стати у котларницу према важећим техничким прописима.

Молимо Вас да нам дате појашњење и сходно да вршите измену конкурсне документације. *

ОДГОВОР :

Наручилац је размотрио постављено питање и дате сугестије те даје следеће одговоре :

- У вези са додатним техничким условом Сертификат за заваривање EN ISO 3843-2:2006 за израду,монтажу и заваривање котлова за централно грејање и помоћне опреме

Наручилац ипак остаје при постављеном услову из разлога што је поседовање наведеног сертификата у вези са предметом јавне набавке.

Поседовањем овог сертификата се гарантује квалитет у заваривању у радовима који су предмет ове набавке.Поступак заваривања мора гарантовати стварање нерастављивих веза приликом монтаже опреме у

котларници стога се исти тражи. Овај сертификат има оправданост примене у поступцима варења веза заваривањем под притиском и гарант је спречавања евентуалног цурења или експлозије гаса или евентуалних других проблема.

- У вези са додатним кадровским условом- Најмање 1 дипломираног машинског инжењера са лиценцом европског инжењера заваривања IWE, EWE

Наручилац ипак остаје при постављеном услови из разлога што је ангажовање ове струке извршиоца у вези са предметом јавне набавке

Инжењер који поседује ову лиценцу доказује да је обучен и квалификован да исправно изабере и примени исправну процедуру код заваривања као и да изврши контролу квалитета приликом извођења самог поступка заваривања. Заваривач није обучен да изабере технологију заваривања и правилно је примени, као и да изврши оцену заварених спојева које је извео.

У вези са оба постављена додатна услова додаје се и да су исти постављени имајући у виду захтев за најквалитетнијим и најбезбеднијим начином извођења радова који су предмет ове јавне набавке, а имајући у виду да наручилац тежи да предупреди ванредне ситуације.

Постављањем додатних додатних услова Наручилац жели да избегне доставу неозбиљних понуда, а да обезбеди сигурно и квалитетно извршење радова у установи у којој се пружа услуга смештаја посебне структуре корисника (лица са менталним потешкоћама и честим здравственим соматским проблемима широког спектра), те избегне евентуалне нежељене ванредне ситуације.

Уз наведено, Наручилац допуњује одговор чињеницом да је спровођење поступка јавне набавке увек мотивисан постизањем најбоље вредности за новац.

Наручилац остаје при постављеним додатним условима у овој јавној набавци.

- У вези са ставком под 3 овог питања, а везано за садржину Предмера и предрачуна конкурсне документације, Наручилац ће изменити конкурсну документацију у којој се поткрала грешка, те измену објавити у складу са Законом о јавним набавкама.

Комисија за јавну набавку ће објавити овај одговор на питање, измену конкурсне документације и обавештење о продужењу рока за доставу понуда у овој јавној набавци, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.



Председник Комисије за јавну набавку

Сања Нађалин